

ÖFFENTLICH Nr. 8/0958 Stadt vom 07.11.2011
Mitgezeichnet
Gesehen

Information

Sachstandsbericht Brand Dreifachturnhalle Nievenheim Anfrage der SPD-Fraktion vom 18.10.2010

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Sitzungstermin
Betriebsausschuss Eigenbetrieb Dormagen	Kenntnisnahme	23.11.2011

Ursächlich wurde als Auslöser des Brandes ein technischer Defekt in einem Leitungsstrang innerhalb eines Kabelschachtes ausgemacht. Ein genauer Grund, wie z.B. Verarbeitungsmängel o.ä., konnte nicht mehr festgestellt werden.

Die Kosten für die Instandsetzung der elektrischen Leitungen betragen ca. 3.700 € brutto (Abrechnung liegt noch nicht vor).

Die Kosten für die Instandsetzung der ELA-Anlage, einschl. der provisorischen Inbetriebnahme, werden ca. 25.000 € brutto geschätzt. Ein detailliertes Kostenangebot liegt zur Zeit noch nicht vor.

Die übrigen Sanierungsarbeiten für die Wiederherrichtung der Räume, einschl. der erforderlichen Reinigungsarbeiten, werden von einem Fachunternehmen durchgeführt und mit der Versicherung direkt abgerechnet. Kosten hierfür sind beim Eigenbetrieb nicht bekannt.

Die ELA-Anlage ist provisorisch instandgesetzt und die übrigen Restarbeiten werden innerhalb der laufenden Woche (44. KW) abgewickelt. Nach Durchführung einer Raumlufthmessung kann die Halle nach den Herbstferien wieder in Betrieb genommen werden, sofern die Messergebnisse keine zu hohe Schadstoffkonzentration nachweisen.

Gaspers
 Erste Betriebsleiterin

Scheler
 Betriebsleiter

Anlage
 Anfrage der SPD-Fraktion vom 18.10.2011